

Kontroll av Håndslukkere og Brannslanger

For å opprettholde brann sikkerheten i bygg og virksomheter, må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret. Dette må skriftlig dokumenteres. (Konf. §2-4 i "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" FOBTOT).

NS 3910 standard for vedlikehold av håndslukkere

Standarden fastsetter krav til vedlikehold av alle typer håndslukkere og krav til kompetanse hos dem som skal utføre vedlikeholdet. Vedlikeholdet utføres av vårt personell som alle innehar Grønt bevis - fullverdig kompetanse, i henhold til retningslinjer utarbeidet av "Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell".

For å opprettholde brann sikkerheten i bygg og virksomheter, må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret. Dette må skriftlig dokumenteres. (Konf. §2-4 i "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" FOBTOT).

NS-EN 671-3, standard for vedlikehold av brannslangetromler"

Europeisk standard for kontroll og vedlikehold av slangetromler og slangesystemer. Sikrer at utstyret fungerer ved en første innsats for å slokke en brann før kraftigere midler må iverksettes. Gjelder alle typer bygg uansett byggets bruk. Årlig inspeksjon og vedlikehold av slangetromler skal utføres av en kompetent person. Slangen skal være fullstendig utrullet og trykk satt. Alle slanger trykkes med høyeste driftstrykk hvert 5. år. For å opprettholde CE-godkjenningen på brannslangetromler må det benyttes deler som er i samsvar med den aktuelle standarden og som er levert og godkjent av leverandør